

Jautājums:

Lūdzu precizēt prasības iepirkumā norādītajiem materiāliem:

1. Apgaismes ķermeņi
2. Ugunsdrošās durvis EI 30 min;
3. Iekārtie griesti;
4. Sienu apdares koka paneļi.

Atbilde:

Precizējam materiālu tehniskos datus:

1. Apgaismes ķermeņus izmantot LED. Vēlams Gaismeklis ELARA SQ virsbūvējams, LED, IP40, ar MUN vadības sistēmu vai analogs.
2. Ugunsdrošās durvis uzstādīt vizuāli līdzīgas jau esošajām. Ugunsdrošība vismaz 30 minūtes. Durvis koka un metāla.
3. Iekārtos griestus paredzēt Griestu plāksne Heradesign Micro 2400\*600\*25 AK01 vai ekvivalents.
4. Sienu apdares paneļus paredzēt Heradesign Micro uz metāla karkasa vai ekvivalents.